

Dotyczy : wyjaśnień do SIWZ na realizację zadania „**Nadbudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Płowce-etap II**”.

Gmina Sanok w związku z wpłynięciem następujących zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „**Nadbudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Płowce-etap II**” :

1. W kosztorysie zawierającym branżę budowlaną i instalacji wod.-kan. występuje w dziale II instalacja odgromowa. W branży elektrycznej również. Czy nie jest to powtórzenie?
2. W poz. 55 branży budowlanej występuje obudowa słupów płytami GK. Jakiego rodzaju płyty mają być zastosowane?
3. W poz. 69 występują posadzki z deszczulek posadzkowych. Jakiego rodzaju i klasy?
4. Proszą o podanie typu i parametrów wyłącznika p-poż.
5. Proszę o przybliżenie poz. 1.027 i 1.028 kosztorysu branży elektrycznej-połączenia wyrównawcze.

**wyjaśnia:**

Ad. 1 Wyjaśnienie zamieszczono w modyfikacji nr 1 do SIWZ

Ad. 2 Przy wycenie robót należy ująć płyty GK ogniochronne

Ad. 3 W poz. 69 należy uwzględnić parkiet z drzewa gatunku buk klasy I lub II. Dopuszczalna jest również wycena parkietu z drzewa gatunku dąb klasy II.

Ad. 4 Przy wycenie należy uwzględnić wyłącznik ppoż 250A+ drzwiczki 40x40x25, II klasa izolacyjności wg zestawienia materiałów, które przedstawiamy w załączeniu

Ad.5 Przy wycenie głównych i lokalnych połączeń wyrównawczych należy przyjąć materiały wg zestawienia materiałów, które przedstawiamy w załączeniu.