

Wyjaśnienie
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na realizację zadania „**Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina**”.

Gmina Sanok w związku z wpłynięciem następujących zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „**Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina**” :

Bardzo proszę o zamieszczenie na stronie internetowej następujących brakujących części dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacji geologicznej podłoża.
2. Przekrojów kanalizacji sanitarnej.
3. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane studnie ϕ 1000 mm, ponieważ w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej materiałem z którego wykonane są w/w studnie jest żelbet, natomiast w przedmiarze robót beton.

wyjaśnia:

Ad.1; Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej podłoża (nie była wykonywana).

Ad.2; Przekroje kanalizacji sanitarnej zostały już zamieszczone na stronie internetowej gminy Sanok (bip).

Ad.3; Należy uwzględnić studnie wykonane z betonu.