

Wyjaśnienie
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na realizację zadania „**Wykonanie robot budowlanych, konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu- Budynek Wiejskiego Domu Kultury w m. Stróże Małe**”.

Gmina Sanok w związku z wpływaniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. „**Wykonanie robot budowlanych, konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu- Budynek Wiejskiego Domu Kultury w m. Stróże Małe**” o treści :

1. Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami, rodzajem materiałów, którą należy przyjąć do wyceny.
2. Proszę o zestawienie stolarki dachowej wraz z wymiarami, rodzajem materiałów, którą należy przyjąć do wyceny.

wyjaśnia:

Ad.1; Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary oraz rodzaj materiału został określony w szczegółowym przedmiarze robót zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo zamieszczono elewacje budynku określające podziały.

Ad.2; Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia stolarki dachowej. Do wyceny należy przyjąć standardowe okna dachowe drewniane typu "FAKRO" o wymiarach 78cmx98cm. Wymiar okna wylazowego również 78cmx98cm. Parametry oraz sposób montażu okien określono w szczegółowym przedmiarze robót (poz.21) zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.