

Wyjaśnienie nr 4
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na realizację zadania „**Wykonanie zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” , przy szkole w miejscowości Trepcza**”.

Gmina Sanok w związku z wpływieniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. „**Wykonanie zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” , przy szkole w miejscowości Trepcza**” o treści :

1. Proszę o sprecyzowanie, jaka podbudowa wymagana jest pod nawierzchnię poliuretanową. Jeżeli wymagana jest warstwa ET proszę o podanie jej grubości.
2. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wybrał wariant trawy syntetycznej o dł. min. 60 mm, natomiast w przedmiarze pojawia się trawa o dł. 5 cm. Proszę o podanie, którą opcję należy przyjąć.

wyjaśnia:

Ad.1; Należy zastosować podbudowę przepuszczalną zgodnie z projektem budowlanym. Przewidziano warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.

Ad.2; Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniu nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (w miejscu zamieszczenia SIWZ).