

GKI 341/29/2010

Modyfikacja nr 3

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na realizację zadania „**Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok**”.

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „**Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok**” o następującej treści :

Zamawiający w dokumentacji w dokumentacji przetargowej bardzo rygorystycznie opisuje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej, które w znaczący sposób ograniczają konkurencję, jednocześnie podając rozbieżności odnośnie gęstości trawy. W jednym punkcie podaje: ilość monofilamentów min. 144 000/m², a następnie gęstość trawy min. 109.000 włókien /m²

W związku z powyższym zadajmy pytanie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania trawę syntetyczną o niżej podanych parametrach:

- Typ włókna: monofilament
- Grubość włókna: min. 300 mikronów
- Skład chemiczny włókna; 100% polietylen odporny na promieniowanie UV
- Ilość pęczków: min. 8925 000/m²
- Ilość monofilamentów: min. 142 800/m²
- Przekrój włókna: 100% włókien wzmacnianych rdzeniem
- Ciężar włókna: min. 17.000 Dtex,
- Wypełnienie: wypłukany i wysuszony piasek kwarcowy oraz granulaty SBR w kolorze czarnym

Gmina Sanok wyjaśnia:

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” powinna spełniać następujące minimalne wymagania:

1. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofilament
2. Grubość włókna: min. 300 mikronów
3. Skład chemiczny włókna; 100% polietylen odporny na promieniowanie UV
4. Ilość pęczków: min. 8900 /m²
5. Przekrój włókna: 100% włókien wzmacnianych rdzeniem
6. Ciężar włókna: min. 13.000 Dtex,
7. Gęstość trawy: min. 130.000 włókien /m²

8. Wypełnienie: wyflukany i wysuszony piasek kwarcowy oraz granulat SBR w kolorze czarnym
9. Gwarancja- 60 miesięcy

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

- 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium** (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com). Raport powinien potwierdzać spełnienie parametrów dla uzyskania certyfikatu FIFA 2 stars dla systemu nawierzchni (umożliwiających uzyskanie przez obiekt certyfikatu FIFA !!!)
- 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub** aprobata techniczna ITB, **lub** rekomendacja techniczna ITB.
- 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.**
- 4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.**
- 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,** wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 6. Zamawiający wymaga dodatkowo gwarancji na granulat potwierdzonej przez dostawcę sztucznej trawy.**