



Sanok 2010-10-14

GKI 271.3.2011

Wyjaśnienie nr 1

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na realizację zadania „**Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w miejscowości Pusiek**”.

W związku z ogłoszonym postępowaniem na realizację zadania „**Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w miejscowości Pusiek**” i mało precyzyjnym opisem pozycji nr 59 w kosztorysie dotyczącym termomodernizacji budynku (Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW – tarket) **Gmina Sanok wyjaśnia**, że przy wycenie robót należy uwzględnić wykładzinę podłogową, której minimalne parametry podano niżej :

Opis: Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa

- Klasyfikacja użytkowa – Klasy: 34/43
- Grubość całkowita: 2.00 mm
- Grubość warstwy użytkowej: 2.00 mm
- Waga całkowita: 3150 g/m²
- Zabezpieczenie poliuretanowe – POLIURETAN PUR REINFORCED
- Grupa ścieralności: Grupa P
- Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤ 0.03
- Odporna na nacisk punktowy
- Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach
- Klasa ogniotrwałości: 1 Bfls1
- Właściwości antypoślizgowe: R9 ≥ 0.3
- Odporna na rozwój bakterii i grzybów