



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

GMINA SANOK
woj. podkarpackie

38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala (013) 4656551 fax (013) 4656553

GKI.271.11.2018


PODKARPACKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Sanok, 07.05.2018 r.

**Do Wykonawców, którzy zwrócili się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do Wykonawców, którym Zamawiający
przekazał SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający, w ramach uszczegółowienia odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 04.05.2018 r., udziela dodatkowych, następujących wyjaśnień:

Zestaw hydroforowy $Q=10l/s$ składający się np. z czterech pomp o wysokości podnoszenia $H=40mH_2O$

Chlorator

sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów zainstalowanego na zestawie hydroforowym

W skład zestawu wchodzi:

- pompka – 1 sztuka,
- podstawka pod pompkę – 1 sztuka,
- mieszadło typu ubijak,
- zestaw czerpalny giętki SA 4/6 – 1 sztuka,
- czujnik poziomu NB/ABS – 1 sztuka,
- zawór dozujący IR 6/12 – 1 sztuka,
- wąż dozujący 5 mb – 1 sztuka,
- zbiornik dozowniczy 60l.

Ostateczną dawką chloru podawanego przez chlorator ustalić po rozruchu pompowni, oznaczając zapotrzebowanie na chlor, liczbę kolonii bakterii i miano *coli* wody dezynfekowanej.

Zapewnić należy wymagane stężenie chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci ($0,2 \pm 0,5 gCl_2/m^3$) oraz w wodzie w końcówkach sieci nie może być mniejsze niż $0,05 gCl_2/m^3$.

Kompletny zestaw hydroforowy z orurowaniem i armaturą oraz chlorator zabudować w kontenerze o wymiarach 5000x2440 podzielonym na dwie części z osobnymi wejściami gdzie w jednej zamontować: zestaw hydroforowy, szafę sterowniczą, rozdzielnię elektryczną, grzejnik i osuszacz powietrza, natomiast w drugiej zestaw chloratora, umywalkę z pęczką do oczu i prysznic bezpieczeństwa



WÓJT GMINY SĄDK
mgr Anna Hałas