




Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA SANOK
woj. podkarpackie
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala (013) 4656551 fax (013) 4656553
GKI.271.3.2019

Sanok, 29.03.2019 r.

**Do Wykonawców, którzy zwrócili
się o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do Wykonawców, którym Zamawiający
przekazał SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający, w odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI

Pytanie:

Proszę o podanie charakterystycznych parametrów urządzeń technologicznych tj.:

- obieraczki – wsad, wydajność, zasilanie, wymiary,
- suszarki bębnowej – ładowność bębna, poziom hałasu, typ (kondensacyjna, ewakuacyjna), strona ładowania, energetyczna, zasilanie, wymiary,
- zmywarki gastronomicznej – zużycie wody, wydajność, zasilanie, wymiary,

lub przykładowych modeli, które pozwolą na poprawną wycenę.

Odpowiedź na pytanie:

Parametry w/w urządzeń znajdują się w przedmiarze robót - poz. 133-138 (Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) roboty instalacyjne).

Pytanie:

Proszę o podanie charakterystycznych parametrów białego montażu (ceramika + baterie) lub

przykładowych modeli, które pozwolą na poprawną wycenę.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie określa konkretnych parametrów, modeli „białego montażu”, poza tym, że ceramikę należy przyjąć w kolorze białym (w jednej tonacji), a armaturę uwzględniając zadeklarowany w ofercie okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia.

Pytanie:

Udostępniony przedmiar robót obejmuje dostawę i montaż pompy głębinowej w zakresie przyłącza wodociągowego w ilości 1 kpl. Na rozwinięciu instalacji wodociągowej znajdują się 2 pompy głębinowe w istniejących 2 studniach kopanych. Proszę o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie:

Udostępniony przedmiar robót obejmuje przebudowę istniejącej studni kopanej na głębokość min. 25m wraz z osprzętem – 1kpl. Proszę o weryfikację przedmiaru i podanie głębokości istniejących studni.

Odpowiedź na pytanie:

Głębokość istniejącej studni kopanej wynosi ok. 5 m.

Pytanie:

Elementy wentylacyjne na elewacji budynku i na dachu - przewidzieć w kolorze standardowym, czy niestandardowym?

Odpowiedź na pytanie:

Należy przewidzieć elementy wentylacyjne na elewacji budynku i na dachu w kolorze standardowym.

Pytanie:

Czy należy przewidzieć sterowanie urządzeń przystosowane do pracy w systemie BMS, jeśli tak – po jakim protokole?

Odpowiedź na pytanie:

Nie należy przewidywać sterowania urządzeń przystosowanych do pracy w systemie BMS.

Z up. WOJTA

mgr inż. Paweł Wdowiak
ZASTĘPCA WOJTA