

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

35-101 Rzeszów  
ul. Gen. M. Langiewicza 26  
tel: (17) 854-38-41, 854-36-83

fax: (17) 850-53-77  
e-mail: wios@wios.rzeszow.pl  
http://www.wios.rzeszow.pl

Delegatura WIOŚ w Jasle  
38-200 Jasło  
ul. Floriańska 108  
tel: (13) 446-43-95, 448-08-48

fax: (13) 446-35-48  
e-mail: jaslo@wios.rzeszow.pl  
http://www.wios.rzeszow.pl

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-JASLO 35/2020**

Sygnatura protokołu	DJWI.7023.48.2020.WS	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Sanok-oczyszczalnia w Tyrawie Solnej, Tyrawa Solna 126, 38-500 Sanok, Gmina Sanok (wiejska), Powiat sanocki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Działalność publiczna Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Tyrawa Solna 126, 38-500 Sanok, Gmina Sanok (wiejska), Powiat sanocki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Wdowiak – Z-ca Wójta	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000551208	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	nie dotyczy	
Telefon/ fax.	13 46 56 551	13 46 56 553
Adres strony internetowej: email	www.gminasanok.pl ug_sanok@gminasanok.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Anna Hałas	Stanowisko Wójt Gminy Sanok
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Sebastian Niżnik	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Wodnościekowej.

**Podmiot kontrolowany**

Nazwa	Gmina Sanok
Adres do korespondencji	ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, Gmina Sanok (miejska), Powiat sanocki

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Regon	370440736
Rejestracja	nie dotyczy
Telefon/ fax.	13 465 6551 13 4656553

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	06-03-2020
Data zakończenia kontroli	12-03-2020
Charakter kontroli	Kompleksowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Inwestycyjna
Data poprzedniej kontroli	14-07-2014
Okres objęty kontrolą	Stan bieżący
Cel kontroli	21. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. 32. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. 35. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. 55. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami.
Cykl kontrolny	nie
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Dariusz Ćwik	Starszy Inspektor	09052
	Szerłaż Witold	Główny Specjalista	09026
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

### 1.1. Opis przedmiotu wniosku

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem Wójta Gminy Sanok znak: GKI.7013.1.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. (data wpływu do WIOŚ 16.01.2020 r.) w sprawie zgłoszenia w trybie art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oddania do użytkowania z dniem 18 września 2019 r. inwestycji obiektów oczyszczalni ścieków, kolektora ścieków oczyszczonych oraz zbiornika czystej wody w Tyrawie Solnej.

Obiekt oczyszczalni ścieków i zbiornika czystej wody zlokalizowany jest pod adresem Tyrawa Solna 126, 38-500 Sanok na działce nr ewid. 35/1 i 34.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano:

- budowę oczyszczalni ścieków ,
- sieć energetyczną 15 kV 3x35 AFI na działkach o nr ew. 80, 81, 78 35/1 o łącznej długości 380 m,
- budowę kolektora ścieków oczyszczonych na działkach 35/1, 34, 33,32, 31, 30, 29, 40/6 położonych w Tyrawie Solnej i działce o nr ewid. 319 położonej w Mrzyglodzie o długości 384 m,
- budowę drogi dojazdowej położonej na działkach 35/1, 78, 83 połączonej z drogą nr 78/1,
- budowę zbiornika wody czystej na działce nr 34.

Przedmiotowa inwestycja składa się z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków ze stopniem chemicznym „Hydrovit SI 150” produkcji czeskiej wraz obiektami towarzyszącymi. W skład oczyszczalni wchodzi:

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- komora ścieków dowożonych,
- stacja zlewcza ścieków dowożonych,
- pompownia ścieków surowych z sitem pionowym,
- trójzbiornik biologiczny o przepustowości 150 m<sup>3</sup>, składający się z 3 pierścieni:
  - zewnętrzny o średnicy 9,43m pełniący funkcję osadnika wstępnego i zagęszczacza osadów,
  - środkowy o średnicy 6,86 m pełniący funkcję komory biologicznej (denitryfikacyjnej i nityfikacyjnej),
  - wewnętrzny o średnicy 4,28 pełniący funkcje osadnika wtórnego z którego przez przelew ścieki oczyszczone są odprowadzane grawitacyjnie do rzeki San,
- komora zrzutu ścieków oczyszczonych wraz ze spustem osadów, która wyposażona w zespół rurociągów do zrzutu ścieków oczyszczonych i spust osadów z przepływomierzem do pomiaru natężenia przepływu ścieków oczyszczonych oraz pompę z klapką zwrotną,
- kolektor ścieków oczyszczonych wraz wylotem do rzeki San,
- budynek techniczno-socjalny.

W pierścieniu zewnętrznym w strefie intensywnego zagęszczania obejmującej pierwszy i drugi otwór spustowy osadu znajduje się piaskownik.

Budynek techniczno-socjalny wyposażony jest w urządzenie do odwodnienia osadu „Draimad”, agregat prądotwórczy – stanowiący źródło awaryjnego zasilania w energię elektryczną, kontenery do magazynowania koagulantu PIX, stacja dmuchaw, dawkovnik koagulantu PIX, pomieszczenie socjalne i zaplecze sanitarne dla pracowników oczyszczalni.

#### *Zastosowany proces oczyszczania.*

Surowe ścieki sanitarne doprowadzane są siecią kanalizacyjną do przepompowni ścieków surowych wyposażonej w sito spiralne w której zainstalowane pompy przepompowują je do pierwszego pierścienia trójzbiornika na początek śródkola wydzielonej strefy intensywnego zagęszczania w osadniku wstępnym zajmującej jedną trzecią jego części. Z surowych ścieków wydziela się sedyment pierwotny, który osadza się w strefie intensywnego zagęszczania razem z nadwyżką osadu. Oddzielone ścieki przelewają się do drugiej części osadnika wstępnego poprzez przegrodę, w którym następuje dalszy proces sedymentacji. W dnie osadnika wstępnego znajduje się 6 otworów spustowych przez które osad pompowany jest pompą do zagęszczacza znajdującego się w osadniku wstępnym. W osadniku następuje redukcja do 70% zawiesiny oraz około 30% BZT<sub>5</sub> i ChZT.

Podczyszczone mechanicznie ścieki przepływają grawitacyjnie do zbiornika środkowego stanowiącego część biologiczną.

Część biologiczna podzielona jest na dwie strefy:

- część beztlenową w której zachodzą procesy denitryfikacji,
- część tlenową w której następuje nityfikacja,

Strefa tlenowa napowietrzana jest drobnopęcherzykowym powietrzem dostarczonym ze stacji dmuchaw. W części beztlenowej w której zachodzą procesy denitryfikacji ścieki z osadem mieszane są mieszałem śmigłowym. Recyrkulację oczyszczanych ścieków pomiędzy obydwoma strefami zapewnia pompa. W części biologicznej następuje redukcja BZT<sub>5</sub>, ChZT oraz rozkład zanieczyszczeń amoniakalnych. Oczyszczone biologicznie i natlenione ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie podawany (w razie potrzeby) jest koagulant powodujący wytrącanie się fosforu. Koagulantem jest 40% roztwór siarczanu żelazowego. Fosfor związany z koagulantem w postaci aktywnego osadu opada na dno zbiornika a następnie przepompowywany jest do części środkowej - biologicznej i bierze udział w procesie denitryfikacji. Ilość recyrkulowanego osadu wynosi od 50% do 100% i może być regulowana. Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie poprzez urządzenie pomiarowe, stanowiące integralną część zbiorników, do odbiornika (rzeki San). Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompą zatapialną (usytuowaną w osadniku wstępnym) do osadnika wstępnego, gdzie miesza się z osadem wstępnym.

Zgromadzony osad okresowo przepompowywany pompą do zagęszczacza osadu a następnie po zagęszczeniu pompowany do stacji odwadniania osadu „Draimad” w budynku technicznym.

Urządzenie do zagęszczania osadu składa się z modułu trzech worków filtracyjnych do filtracji ciśnieniowej. Proces odwadniania zachodzi w jednorazowych workach ze specjalnego tworzywa. W trakcie 24-godzinnego cyklu napełniania uwodnienie osadu obniża się do 80%. W trakcie składowania w magazynie, uwodnienie osadu zmniejsza się poprzez odparowanie do 50% i jest zależne od czasu

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

składowania i temperatury.

Celem polepszenia mechanicznego procesu odwadniania do osadu dodawany jest polielektrolit.

W wyniku pracy oczyszczalni powstają następujące rodzaje odpadów:

- osad z oczyszczalni, po mechanicznym odwodnieniu w stacji zagęszczania osadu,
- skratki i piasek z sita spiralnego zamontowanego w pompowni ścieków surowych.

Odpady przekazywane są do zagospodarowania do firm zewnętrznych.

Na dni kontroli do oczyszczalni podłączone są 2 miejscowości Mrzyglód i Tyrawa Solna tj. gospodarstw domowych 225, mieszkańców 568.

Na podstawie prowadzonego rejestru ilości odprowadzanych ścieków, średniodobowo odprowadzanych jest 60 m<sup>3</sup> ścieków oczyszczonych. Średnia za miesiąc styczeń 2020 rok.

1.2. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu, poddano analizie następujące dokumenty:

1. Decyzja Wójta Gminy Sanok o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji znak: Ldz.ROS-7624-I-11/10/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.
2. Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.8.2013.RD z dnia 12 kwietnia 2013 roku udzielająca Gminie Sanok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji i wprowadzanie oczyszczonych ścieków kolektorem do rzeki San.
3. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu udzielająca Gminie Sanok pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wody z ze studni wierconej S-1 w m. Tyrawa Solna z dnia 12 października 2018 roku, znak:RZ.ZUZ.3.421.208.2018.MP,
4. Decyzja Starosty Sanockiego znak: AB.6740.2.142.2014 z dnia 29 września 2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obiektów oczyszczalni ścieków, kolektora ścieków oczyszczonych i zbiornika czystej wody.
5. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku znak: L.dz.PINB.5121.2.64.2019 z dnia 18 września 2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów oczyszczalni ścieków oraz zbiornika czystej wody.
6. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOS.4242.19.6.2011.GJ-2 z dnia 13 kwietnia 2011 r. uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.
7. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku znak: PSNZ.465-39/10 z dnia 20 lipca 2010 r. o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.
8. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku znak: PSNZ.460-12/10 z dnia 9 listopada 2010 warunków realizacji przedsięwzięcia.
9. Raport oddziaływania na środowisko w zakresie budowy oczyszczalni ścieków HYDROVIT, kolektora ścieków oczyszczonych, drogi dojazdowej, linii elektroenergetycznej, zbiornika wody czystej w m. Tyrawa Solna.
10. Sprawozdanie z rozruchu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej wykonane przez firmę Ekoinwest z Przemyśla.
11. Sprawozdanie z badań Nr SB/17165/02/2020 ścieków oczyszczonych z daty poboru 18 lutego 2020 roku wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie.
12. Oświadczenie Kierownika Nadzoru Inwestorskiego w zakresie realizacji warunków zawartych w decyzji środowiskowej,
13. Wyjaśnienie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dotyczące realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tyrawa Solna” w zakresie terminu zakończenia rozruchu oczyszczalni.

Wójt Gminy Sanok Decyzją z dnia 29 kwietnia 2011r., znak: Ldz.ROS-7624-I-11/10/11 określił warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020

1. Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować ponadnormatywnego źródła hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia powietrza.
2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych zdjęta zostanie urodzajna warstwa gleby (humus), o miąższości co najmniej 20 cm, spryzmowana, a następnie wykorzystana do przywrócenia terenu do stanu pozwalającego na swobodne użytkowanie.
3. Ziemia z wykopów w całości zostanie zagospodarowana na ich zasypanie, by nie stwarzać siedlisk dla rozwoju roślinności antropogenicznej.
4. Roboty ziemne powodujące niszczenie szaty roślinnej mogą być prowadzone wyłącznie w okresie jesień - zima.
5. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na samoistne odtworzenie się zniszczonych płatów roślinności zielnej.
6. Roboty montażowe rurociągów między obiektowych wykonane zostaną wyłącznie w wąskoprzestrzennych wykopach liniowych.
7. W trakcie fazy realizacji zaniechana zostanie wycinka drzew.
8. Podczas eksploatacji oczyszczalni należy dbać przede wszystkim o sprawność urządzeń oraz czystość powierzchni, z których w suche i wietrzne dni może zachodzić unoszenie pyłu.
9. Przekroczenie rzeki San rurociągiem, którym do oczyszczalni dostarczane będą ścieki z terenu położonego na lewym brzegu rzeki, odbędzie się metodą przewiertu sterowanego. Komora przewiertowa i kontrolna zlokalizowane będą poza strefą nadbrzeżnych, podmokłych ekosystemów.
10. Należy prowadzić nadzór stanu technicznego tego odcinka rurociągu na etapie eksploatacji.
11. Przekroczenia wykonane będą z wykorzystaniem wiertnic nie wymagających tworzenia specjalnych dróg na czas wiercenia.
12. Wszelkie prace prowadzone w obrębie koryta rzeki San należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Ubezpieczenia wylotów ścieków oczyszczonych wykonać należy przy użyciu materiałów naturalnych. Prace mogące powodować mętnienie wód rzeki San należy wykonywać poza głównym okresem tarła ryb, tj. poza okresem marzec - czerwiec.
13. Zaniechana zostanie ingerencja w średnią i wysoką roślinność nadbrzeżną rzeki San, a także składowanie w jej obrębie nadmiaru ziemi z wykopów.
14. Wycinka krzewów ograniczona zostanie do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację przedsięwzięcia, będzie ona możliwa poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 15 marca - 31 lipca. Przede wszystkim dopuszcza się wycinkę ze skarpy brzegowej rzeki San zarośli wierzbowych z powierzchni maksymalnie 5 m<sup>2</sup> w celu montażu kolektora i wylotu ścieków oczyszczonych.
15. Realizacja przedsięwzięcia nie może wiązać się z uszkodzeniem drzew (korony, pnia, korzeni), pnie drzew znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót winny zostać zabezpieczone.
16. Prace budowlane w obrębie systemu korzeniowego drzew (strefa odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa powiększona o 20%) ograniczyć do niezbędnego minimum. W przypadku konieczności prace te należy wykonywać ręcznie, a powstałe wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemu korzeniowego.
17. Odsłonięte podczas wykopów bryły korzeniowe zabezpieczyć przed wysychaniem.
18. Zabronione jest składowanie jakichkolwiek materiałów budowlanych, ziemi z wykopów odpadów itp.. w obrębie pni drzew.
19. Wykopy należy systematycznie zasypywać po ułożeniu poszczególnych odcinków. W przypadku konieczności pozostawienia wykopów otwartych do kolejnego dnia roboczego należy je zabezpieczyć przed przypadkowym dostaniem się do nich zwierząt.
20. Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, jeśli tak, należy je wydostać.
21. Nasadzenia zieleni izolacyjnej (niskiej i wysokiej) wokół kompleksu oczyszczalni należy wykonać przy wykorzystaniu wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów w ich naturalnym zasięgu występowania, znajdujących w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
22. Nasadzenia wykonać w sposób pozwalający na uzyskanie wizualnego efektu stopienia się zieleni izolacyjnej osłonowej z leśną roślinnością wzgórza.
23. Przejście rurociągu przez grzbiet Diablej Góry wykonać podwierztem sterowanym. Podczas wykonywania tego zadania należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie drzewostanu przed uszkodzeniem, ściółki przed ściągnięciem, prace ziemne nie mogą naruszać stoku poza

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- niezbędną strefą przebicia.
24. Fragment wzgórze stanowiący stromą skarpcę po zachodniej jego stronie należy tuż po wykonaniu prac, w strefie zdjętej okrywy roślinnej obłożyć darnią.
  25. Do minimum ograniczyć prace ziemne na przebiegu rucoiągu od w/w wzgórze do rzeki San, tj. w obrębie mozaikowej struktury ekosystemu bagiennego, zaniechane zostanie: odwadnianie tego siedliska, usuwanie z jego powierzchni krzewów, użycie ciężkiego sprzętu i lokalizowanie baz materiałowych.
  26. Zaplecze budowlane zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
  27. Celem ograniczenia szkód w zbiorowiskach roślinnych, tymczasowe drogi techniczne zostaną utwardzone np. przy pomocy płyt żelbetowych na podsypce piaskowej. Po zakończeniu robót zostaną one natychmiast usunięte, jak również zostaną stworzone warunki sprzyjające naturalnej regeneracji roślinności (usunięcie piasku, humusowanie, itp.).
  28. Paliwa, oleje i smary należy przechowywać w szczelnych pojemnikach.
  29. W trakcie postoju maszyn budowlanych bądź załadunku samochodów ciężarowych ich silniki będą wyłączone.
  30. Na etapie budowy oczyszczalni ścieków będą przede wszystkim: stosowane gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, drogi dojazdowe utrzymywane będą w stanie ograniczającym pylenie, a materiały sypkie transportowane będą pojazdami wyposażonymi w opony.
  31. Do zasypywania wykopów nie używać gruntów zmarzniętych lub zawierających składniki podlegające gnicciu.
  32. Odwadnianie osadu prowadzić w stacji odwadniania osadu (usytuowanej w budynku technicznym) z wykorzystaniem mechanicznego urządzenia, tj. prasa współpracująca ze stacją przygotowania i dozowania polielektrolitu.
  33. Wytworzone odpady w trakcie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji będą segregowane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane odpowiednim podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.
  34. Mechanicznie odwodniony osad za pomocą workownicy pakowany będzie do worków, które będą przechowywane pod wiatą usytuowaną w budynku techniczno - socjalnym. Tak zmagazynowany osad będzie przekazywany do unieszkodliwiania.
  35. Zatrzymane na sicie spiralnym skratki oraz piasek będą przechowywane w hermetycznym zbiorniku i okresowo przekazywane będą do unieszkodliwiania.
  36. Skratki oraz piasek będą poddawane procesowi higienizacji wapnem.
  37. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza w projektowanej komorze biologicznej należy prowadzić napowietrzanie drobnopęcherzykowe za pomocą dyfuzorów zamontowanych na rusztach zanurzonych w ściekach.
  38. Punkt zlewny, do którego ścieki będą przywożone wozami asenizacyjnymi będzie zhermetyzowany, a ścieki będą przyjmowane za pomocą szybkozłączki.
  39. Ścieki z pomieszczeń socjalnych oraz budynku zaplecza administracyjnego będą odprowadzane siecią przewodów sanitarnych na początek układu technologicznego oczyszczalni.
  40. Projektowaną oczyszczalnię ścieków należy wyposażyć w automatyczny system pomiarów i sygnalizacji umożliwiający ciągły podgląd parametrów zachodzących procesów oraz eksploatowanych urządzeń technologicznych.

W dniu 6 marca 2020 roku w obecności przedstawicieli Gminy Sanok Pana Sebastiana Niżnika Kierownika oraz Pani Beaty Michniowskiej inspektora, dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w m. Tyrawa Solna. W toku oględzin ustalono, że inwestycja została zrealizowana, teren obiektów uporządkowany, zagospodarowany. Oczyszczalnia ścieków wizualnie funkcjonuje prawidłowo. Teren oczyszczalni oraz zbiornik wody zabezpieczony w sposób trwały wraz z monitoringiem wizyjnym. Praca obiektów dozorowana przez obsługę w systemie pracy jednozmianowym. Oczyszczalnia wyposażona w system monitoringu oraz rejestracji parametrów pracy urządzeń.

Wykonano zbiornik wody o pojemności 100 m<sup>3</sup> na potrzeby oczyszczalni ścieków. Obecnie nie są przyjmowane ścieki dowożone na oczyszczalnię.

Obsługa instalacji posiada dostęp zdalny do parametrów pracy oczyszczalni wraz z funkcją powiadamiania o stanach awaryjnych poza godzinami pracy.

Analiza przedstawionych wyników badań wykazała, że wartości wskaźników zmierzone w pobranych próbach były mniejsze od wartości dopuszczalnych określonych w decyzji Marszałka Województwa

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Podkarpackiego znak: OS-II.7322.8.2013.RD z dnia 12 kwietnia 2013 roku udzielającej Gminie Sanok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji i wprowadzanie oczyszczonych ścieków kolektorem do rzeki San.

Próbki pobrane zostały przez przedstawicieli laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. posiadającego akredytację PCA AB 1232.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

Kontrola instalacji przeprowadzona po raz pierwszy.

## 5. Informacje końcowe

### INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy:

Administrator danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gen. M. Langiewicza 26. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 1) Listownie na adres: ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów; 2) Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: /wiosrzeszow/skrytka, 3) Telefonicznie pod numerem: 17 854-38-41, 17 854-36-83.

Inspektor ochrony danych. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem: iod@wios.rzeszow.pl

Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełniania uprawnień i obowiązków ustawowych WIOŚ, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego oraz w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Obowiązek podania danych wynika z tych ustaw (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Odbiorcy danych. W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ, dostęp do danych posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej i innym podmiotom zgodnie z Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych umów.

Źródło i kategorie odnośnych danych. WIOŚ może pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł (w szczególności bazy CEIDG), od innych organów administracji publicznej, innych podmiotów lub od innych stron i uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię, nazwisko, numer identyfikacyjny oraz adres zamieszkania (jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia działalności).

Okres przechowywania danych. Nie krócej niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje: a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych; c) Prawo do usunięcia danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej; d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO. Prawo do skargi. W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Oświadczenie Kierownika Nadzoru Inwestorskiego w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami decyzji Wójta Gminy Sanok o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji znak: Ldz.ROS-7624-I-11/10/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.,
2. Wyjaśnienie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dotyczące realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tyrawa Solna” w zakresie terminu zakończenia rozruchu oczyszczalni.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Wójtowi Gminy Sanok p. Annie Hałas.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Miejsce i data podpisania protokołu: Sanok, 12 marzec 2020 rok.

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

WÓJT GMINY SANOK  
mgr Anna Hałas

GMINA SANOK  
woj. podkarpackie  
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23  
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749  
Centrala: 13 46 56 551, fax 13 46 56 553

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Witold Szerląg

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.