

Projekt pn.: „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GMINA SANOK
woj. podkarpackie
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala: (013) 4656551, fax (013) 4656553

Sanok, dnia 26.06.2020 r.

Znak postępowania: **GKI.271.13.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, **przekazuje treść zapytań** dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 26.06.2020 r.

1. Czy zamawiający dopuszcza kocioł przystosowany do spalania paliwa o następujących parametrach:

• granulacja	5-25mm
• wartość opałowa Q_d	>28 MJ/kg
• zawartość części lotnych V	15-25%
• wilgotność W	≤7%
• temperatura mięknięcia popiołu t_A	>1220°C
• zawartość mialu (granulacja ziarna poniżej 5 mm)	<3%
• zawartość popiołu A'	<5%
• liczba Rogi R_l	<5 /max. 10/

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły przystosowane do spalania paliwa o parametrach opisanych z zapytaniu.

2. Czy zamawiający dopuszcza montaż kotła o budowie wymiennika w postaci poziomych półek z zawirowaczami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza montaż kotłów o budowie wymiennika w postaci poziomych półek z zawirowaczami.



Projekt pn.: „*Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3. Czy zamawiający dopuszcza w montaż kotła ze stałym palnikiem retortowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza montaż palników stałym palnikiem retortowym.

4. Czy zamawiający dopuszcza montaż kotła z dopuszczalnym ciśnieniem pracy do 1,5 bar?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszczają kotły dopuszczone do pracy w układzie otwarty i zamknięty z dopuszczalnym ciśnieniem 1,5 bar.

5. Czy w kotłach typu premium współpraca z sondą lambda jest wymogiem koniecznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszczają kotły z sondą lambda lub innym systemem sterującym automatycznie procesem spalania.

6. Czy zamawiający dopuszcza montaż kotła premium o mocy 16 kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kotły o minimalnej mocy nominalnej wymienionej w OPZ z dodatnią tolerancją mocy do 3kW oraz modulacją pracy palnika do 30% mocy nominalnej.

7. Czy w kotłach premium zamawiający dopuszcza montaż kotła bez systemu czyszczenia wymiennika?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły bez systemu czyszczenia wymiennika

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia**, tym samym:

w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) SIWZ **przed zmianą jest:**

Nie otwierać przed dniem 29 czerwca 2020 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) **po zmianie jest:**

Nie otwierać przed dniem 3 lipca 2020 r. do godz. 10:30.

Projekt pn.: „*Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
Sekretariat (pok. nr 201).**

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
Sekretariat (pok. nr 201).**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 czerwca 2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
III piętro, sala narad (pok. nr 302).**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 lipca 2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
III piętro, sala narad (pok. nr 302).**

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 552316-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26.06.2020 r.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)



Projekt pn.: „*Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)