

Projekt pn.: „*Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GMINA SANOK
woj. podkarpackie

38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 37044074
Centrala (013) 4656551 fax (013) 4656552

Sanok, dnia 1 lipca 2020 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GKI.271.10.2020

Nazwa zadania: „Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) informujemy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści kotły gazowe z grupy Standard o modulacji palnika w zakresie 25%-100% mocy nominalnej, wyposażonej w system "antytaktu"? Z wieloletniego doświadczenia z zakresu montażu instalacji gazowych kotłów kondensacyjnych wynika, że kryterium modulacji mocy kotła bez szerszego kontekstu jest kryterium niewystarczającym, niemiarodajnym i nie dopuszczającym do przetargu wielu producentów. Kotły z palnikiem o zakresie modulacji min. 25%-100% mocy nominalnej wyposażone w system "antytaktu" wykazują mniejszą liczbę cykli start/stop w odniesieniu do kotłów bez tego systemu, choć posiadającego teoretycznie głębszą modulację, co korzystnie wpływa na opinie użytkowników dotyczące ekonomicznej eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kotły gazowe z grupy standard o modulacji palnika w zakresie 25% - 100% mocy nominalnej wyposażone w system „antytaktu”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści kotły gazowe typu Standard o stopniu ochrony IPX4, który zgodnie z PN-HD 60364-7-701 z czerwca 2010 jest stopniem wystarczającym dla właściwej ochrony użytkowników oraz w przypadku konieczności zastosowania urządzeń z wbudowanym zasobnikiem min. 45 litrów oczekuje dostawy urządzeń do montażu poza strefą 1 i 2? Taki montaż ze względu na wagę i gabaryty kotła z wbudowanym zasobnikiem gwarantuje komfort i bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź:

Dla kotłów typu premium z wbudowanym zasobnikiem min. 45 l. Zamawiający dopuści kotły do montażu poza strefą nr 1 i nr2. Zamawiający dopuszcza kotły o stopniu ochrony IPX 1, IPX 4 oraz IPX5.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacze ciepłej wody użytkowej pokryte płaszczem wykonanym z żywic epoksydowych? Pokrycie to jest równoważne pod względem funkcjonalności do pokryć typu skay lub blach malowanych proszkowo.



Projekt pn.: „*Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podgrzewacze ciepłej wody użytkowej pokryte płaszczem wykonanym z żywic epoksydowych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Paweł Wdowiak
ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy