

GKI.271.18.2020

Sanok, dnia 11.08.2020 r.

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzyglód - Zagródki - Końskie w miejscowościach Mrzyglód oraz Hłomcza”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytań** dotyczących treści **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 05.08.2020 r.

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt stałej organizacji ruchu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Projekt docelowej organizacji ruchu jest na etapie opracowywania i uzgodnień.
2. W opisie technicznych projektant opisuje, że przepusty pod zjazdami wymieniamy na rury fi 500. Prosimy o modyfikację pozycji kosztorysowej nr 23, która mówi o wykonaniu przepustów fi 600.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający ujednotolica średnice rur pod zjazdami do wymiaru kosztorysowego fi 600 (należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót).
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z tworzyw sztucznych PP zamiast HDPE na przepusty pod zjazdami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z tworzyw sztucznych PP pod zjazdami indywidualnymi.
4. Ostatnia pozycja kosztorysowa (54) tyczy się wykonania drogi objazdowej. W dokumentacji projektowej nie ma żadnej wzmianki o tej drodze. Prosimy o uszczegółowienie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycja kosztorysowa nr 54 dotyczy wykonania drogi objazdowej położonej na dz. nr ew. 772/1 obręb Hłomcza o długości 600m, na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do drogi gminnej 117369R. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie żwirową. Zamawiający planuje wykorzystanie materiału z rozbiórki do wykonania konstrukcji nawierzchni.
5. Prosimy o informację czy Wykonawca do pozycji kosztorysowej nr 54 ma doliczyć materiał (kruszywo kamienne lub destruk) w przypadku gdy ilość materiału z rozbiórki będzie niewystarczająca?
Odpowiedź Zamawiającego:
Z uwagi na kilkakrotnie większą powierzchnie konstrukcji jezdni drogi gminnej przeznaczonej do rozbiórki względem powierzchni wykonywanej drogi objazdowej Zamawiający nie przewiduje sytuacji niedostatecznej ilości materiału do ponownego wbudowania. W przypadku wątpliwości Wykonawca może doliczyć własny materiał do wykonania drogi objazdowej.

6. Prosimy o informację czy pozycja nr 24 kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania umocnień przepustów pod zjazdami, czy przepustów pod koroną drogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja kosztorysowa nr 24 dotyczy obudowy wlotów oraz wylotów przepustów pod zjazdami.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wylotów prefabrykowanych jako obudowy wylotów przepustów drogowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wylotów prefabrykowanych jako obudowy przepustów drogowych.

Zestaw pytań z dnia 06.08.2020 r.

8. Pozycja 44, 45 kosztorysu wskazuje na wykonanie 11100,00 m² nawierzchni MMA na zjazdach lub sądząc po ilości metrów kwadratowych, że jest to kolejna warstwa na jezdni. Sumując warstwy z pozycji kosztorysowych otrzymujemy 17 cm nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, a na przekroju typowym suma wynosi 12 cm. Prosimy o wyjaśnienie do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający koryguje kosztorys ofertowy w zakresie usunięcia pozycji 44, 45. Warstwy bitumiczne na jezdni należy wykonać zgodnie z projektem t. j. 8 cm podbudowy (pozycja kosztorysowa 39, 40) oraz warstwa ścieralna 4 cm (pozycja kosztorysowa 42, 43). Natomiast grubość warstwy bitumicznej na zjazdach wynosi 5cm. (pozycja 44, 45 skorygowanego kosztorysu: plik o nazwie:11.08.2020 Nowy Załącznik nr 1 Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)).

9. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak

również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwestia realizacji umów, uwzględniająca specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19 została uregulowana w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Ponadto zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian w zawartej umowie zostały określone w art. 144 ustawy Pzp oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

10. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwestia realizacji umów, uwzględniająca specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19 została uregulowana w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Ponadto zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian w zawartej umowie zostały określone w art. 144 ustawy Pzp oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Zestaw pytań z dnia 10.08.2020 r.

11. Zgodnie z projektem jako warstwy bitumiczne na jezdni należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4 cm (poz. 42 oraz 43) oraz warstwę wiążącą gr 8 cm (poz. 39 oraz 40), natomiast na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną gr. 5 cm (poz. 46 oraz 47). Prosimy o weryfikację (usunięcie) pozycji kosztorysowych nr 44 oraz 45..

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający koryguje kosztorys ofertowy w zakresie usunięcia pozycji 44, 45. Warstwy bitumiczne na jezdni należy wykonać zgodnie z projektem t. j. 8 cm podbudowy (pozycja kosztorysowa 39, 40) oraz warstwa ścieralna 4 cm (pozycja kosztorysowa 42, 43). Natomiast grubość warstwy bitumicznej na zjazdach wynosi 5cm. (pozycja 44, 45 skorygowanego kosztorysu: plik o nazwie:11.08.2020 Nowy Załącznik nr 1 Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)).

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

C. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

- 1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr: 8 i 11 Zamawiający załącza nowy przedmiar w pliku o nazwie:11.08.2020 Nowy Załącznik nr 1 Przedmiar robót (kosztorys ofertowy).**

- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

Anna Hałas – Wójt Gminy

(pieczęć i podpis na oryginale)