

GKI.271.8.2021

Sanok, 23.06.2021 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona Internetowa prowadzonego postępowania -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: **„Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”**

- A. Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) - dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający - Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot przetargu obejmuje dostawę i montaż Urządzenia Transmisji Alarmu.

Odpowiedź zamawiającego:

Tak. Przedmiot przetargu obejmuje dostawę i montaż Urządzeń Transmisji Alarmu Pożarowego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie opłacał abonament utrzymania łącza Urządzenia Transmisji Alarmu na podstawie osobnej umowy?.

Odpowiedź zamawiającego:

Tak. Zamawiający będzie opłacał abonament utrzymania łącza Urządzenia Transmisji Alarmu na podstawie osobnej umowy.

Pytanie nr 3

Czy Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej posiada kablową analogową linię telefoniczną do wykorzystania przez Urządzenie Transmisji Alarmu?

Odpowiedź zamawiającego:

Nie. Dom pomocy Społecznej w Raczkowej posiada jedynie światłowodową linię kablową.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas