

GKI.271.8.2021

Sanok, 30.06.2021 r.

- **wszyscy wykonawcy** -  
- **strona Internetowa prowadzonego postępowania** -

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: **„Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”**

A. Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) - dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający - Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią

#### Pytanie

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3 z 23-06-2021r. zgodnie z dokumentem:

“Ramowe Wymagania Organizacyjno-Techniczne Dotyczące Uzgadniania Przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej Sposobu Połączenia Urzędzeń Sygnalizacyjno-Alarmowych Systemu Sygnalizacji Pożarowej Z Obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej Lub Wskazanym Przez Właściwego Miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej”

punkt 6.2.2 Wymagania dla systemów transmisji, podpunkt b): do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być wykorzystywane:

- tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,
- tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych,
- łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług),

**Podsumowując, łącze światłowodowe nie zostało dopuszczone do stosowania w systemie monitoringu pożarowego.**

W związku z powyższym proszę o odpowiedź, czy zapewnienie łącza PSTN lub uzyskanie odstępstwa na rozwiązania zamiennie poprzez wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ppoż. będzie należało do Zamawiającego czy do Wykonawcy?

#### Odpowiedź zamawiającego:

Uzyskanie łącza będzie należało do Zamawiającego.

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.