

Znak sprawy: GKI.271.5.2022

**WYJAŚNIENIA**  
**do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż*”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok przekazuje treść zapytania z dnia 23.03.2022 r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzieloną odpowiedzią.](#)

**Pytanie:**

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z określeniem parametrów i kolorystyką.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.  
Stolarka okienna, okienna połaciowa i drzwiowa - kolor obustronnie biały, przenikalność cieplna wg. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U,2013 poz.926).*

*1. Okna połaciowe 78\*120cm\*7szt – 1,1W(m2K)*

*2. Okna i naświetla – 0,9W(m2K) + Nawiewniki higrosterowane*



- U - 0,6\*1,0\*3*
- RU - 0,7\*1,6\*1*
- RU+S - 1,2\*1,5\*2*
- RU+R - 1,45\*1,7\*1*
- RU+R - 1,8\*1,7\*1*
- naświetle – U - 1,4\*0,7\*1*
- naświetle – U – 0,7\*1,0\*1*


*3. Okna z szybą P2 + Nawiewniki higrosterowane*

- RU+R - 1,4\*1,5\*2*
- RU+R - 1,5\*1,5\*2*
- RU+R - 1,8\*1,7\*2*
- RU+S - 1,8\*2,0\*7*
- naświetla - U – 1,5\*0,7\*2*

4. Drzwi wg pozycji kosztorysowych - opis w pozycji przedmiar.

Poniżej rysunki poglądowe otwierania stolarki okiennej





- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
- D. Zmiana nie skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY SANOK  
*mgr Anna Hałas*

Podpis kierownika Zamawiającego

