

Znak sprawy: GKI.271.18.2022

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytania z dnia 01.08.2022 r. dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie:**

W udostępnionym programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający przewidział do zamontowania 2 sztuki dmuchaw wyporowych dla aktywacji. Z kolei na rys. 3. w rozbudowie instalacji powietrza oznaczono kolorem 4 sztuki dmuchaw. Natomiast na schemacie technologicznym (rys. 1.) wyszczególniona została 1 sztuka.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie jaką ilość dmuchaw Zamawiający przewiduje do zamontowania w ramach bieżącego zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Do wyceny należy przyjąć 2 szt. zgodnie z tabelą "LISTA URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO ZAMONTOWANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TYRAWIE SOLNEJ W RAMACH ROZBUDOWY"*

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. WÓJTA  
mgr inż. Paweł Wdowiak  
Zastępca Wójty  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)