

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytań z dnia 31.08.2022 r. oraz 01.09.2022 r. dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

Zgodnie z przekrojami typowymi oraz przedmiarem robót (pozycje nr 40 oraz 41) należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 5cm, a w załączniku pt.: Opis wykonawczy w punkcie nr 1.2 dotyczącym rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podano że, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ma mieć grubość 8cm. Proszę o ujednoczenie grubości warstwy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłowa grubość dla warstwy wiążącej to 5cm

Pytanie:

Z uwagi na kolidowanie planowanej inwestycji ze stanowiskami archeologicznymi (Płowce nr 3 oraz Płowce nr 8) w dokumencie pt.: Opis wykonawczy w punkcie 1.2.5 brzmiącym: „, Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wyprzedzające badania archeologiczne, które należy wykonać w obrębie kolizji planowanej inwestycji z dwoma stanowiskami archeologicznymi (stanowiska: Płowce nr 3 i Płowce nr 8). Badania archeologiczne powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną, po uzyskaniu wcześniejszej zgody WUOZ Delegatura w Krośnie.(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81).”, czy kosztwyżej wymienionych badań wyprzedzających poniesie Zamawiający?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Cały zakres nadzoru archeologicznego w tym badania wyprzedzające są w zakresie Wykonawcy robót.

Pytanie:

Z uwagi wysokie ryzyko wystąpienia obiektów archeologicznych a w związku z tym konieczność ratowniczych badań archeologicznych; czy Zamawiający potwierdza, że koszt niniejszych badań poniesie Zamawiający? Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycji przedmiarowej nr 51 należy wycenić nadzór archeologiczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ewentualny koszt prac związanych z prowadzeniem ratowniczych badań archeologicznych zostanie scedowany na Wykonawcę. Pozycja 51 powinna wyceniać kompleksowy nadzór archeologiczny zarówno badania wyprzedzające jak i ewentualne badania ratownicze.

Pytanie:

W związku z dużą ilością powierzchni konieczną do karczowania i dużą ilością drzew do wycinki (poz. przedmiarowe nr.: 2,3,4) proszę o udostępnienie decyzji środowiskowej oraz tabeli drzew do wycinki z podziałem na poszczególne średnice, gdyż opis pozycji nr 3 brzmiący: „Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 45-230cm wraz z ich utylizacją - zgodnie z decyzją środowiskową” oraz pozycji nr 4: „Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 45-230cm wraz z ich utylizacją - zgodnie z decyzją środowiskową” jest nie wystarczający do złożenia rzetelnej wyceny przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza poniżej szczegółową tabelę inwentaryzacji kolidującego drzewostanu zawierającą obwody pni drzew przeznaczonych do wycinki oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pliku o nazwie: „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”;

| Lp. | Nr działki obręb | Gatunek | Obw. pnia [cm] Pow. krzewów [m ²] | Uwagi | Nr mapa |
|-----|------------------|-----------------|--|--------------|---------|
| 1. | 764 Prusiek | Dąb szypułkowy | 145 | | 1. |
| 2. | | Dąb szypułkowy | 157 | | 2. |
| 3. | | Olcha szara | 77+85 | | 3. |
| 4. | | Olcha szara | 50+50+65 | | 4. |
| 5. | | Olcha szara | 45 | | 5. |
| 6. | | Olcha szara | 50 | | 6. |
| 7. | | Olcha szara | 42 | | 7. |
| 8. | 848 Prusiek | Śliwa tarniana | 36 | zakrzaczenia | 8. |
| 9. | | Dąb szypułkowy | 78 | | 9. |
| 10. | | Jodła pospolita | 45 | | 10. |
| 11. | | Jodła pospolita | 70 | | 11. |
| 12. | | Jodła pospolita | 65 | | 12. |
| 13. | | Jodła pospolita | 48 | | 13. |
| 14. | | Jodła pospolita | 38+45 | | 14. |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------|-----|
| 15. | | Dąb szypułkowy | 52 | | 15. | |
| 16. | | Sosna zwyczajna | 60 | | 16. | |
| 17. | | Dąb szypułkowy | 160 | | 17. | |
| 18. | | Buk zwyczajny | 160 | | 18. | |
| 19. | | Dąb szypułkowy | 75 | | 19. | |
| 20. | | Buk zwyczajny | 170+150 | | 20. | |
| 21. | | Klon polny | 95+160 | ubytki w pniach, zaawansowany proces murszenia; krzywizny pni | 21. | |
| 22. | | Dąb szypułkowy | 110 | | 22. | |
| 23. | | Buk zwyczajny | 160 | | 23. | |
| 24. | | Olcha szara | 50 | | 24. | |
| Lp. | Nr działki obręb | Gatunek | Obw. pnia [cm] Pow. krzewów [m²] | Uwagi | Nr mapa | |
| 25. | 848 Prusiek | Olcha szara | 60 | | 25. | |
| 26. | | Olcha szara | 80 | | 26. | |
| 27. | | Grab pospolity | 52 | | 27. | |
| 28. | | Śliwa tarnina Bez czarny | 116 | | zakrzaczenia | 28. |
| 29. | | Buk zwyczajny | 72 | | | 29. |
| 30. | | Sosna zwyczajna | 160 | | | 30. |
| 31. | | Sosna zwyczajna | 150 | | | 31. |
| 32. | | Sosna zwyczajna | 168 | | | 32. |
| 33. | | Sosna zwyczajna | 157 | | | 33. |
| 34. | | Sosna zwyczajna | 78 | | | 34. |
| 35. | | Buk zwyczajny | 57+32 | | | 35. |
| 36. | | Sosna zwyczajna | 180 | | | 36. |
| 37. | | Buk zwyczajny | 83 | | | 37. |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 38. | | Buk zwyczajny | 47 | | 38. | |
| 39. | | Buk zwyczajny | 59 | | 39. | |
| 40. | | Sosna zwyczajna | 195 | | 40. | |
| 41. | | Buk zwyczajny | 51 | | 41. | |
| 42. | | Sosna zwyczajna | 210 | | 42. | |
| 43. | | Sosna zwyczajna | 215 | | 43. | |
| 44. | 85 Płowce | Klon jawor | 210 | | 44. | |
| 45. | | Sosna zwyczajna | 180 | | 45. | |
| 46. | | Sosna zwyczajna | 140 | | 46. | |
| 47. | | Klon pospolity | 67 | | 47. | |
| 48. | | Klon pospolity | 50 | | 48. | |
| 49. | | Klon pospolity | 46 | | 49. | |
| 50. | | Klon pospolity | 45+47 | | 50. | |
| 51. | | Wierzba iwa | 78 | | 51. | |
| 52. | | Klon jawor | 67 | | 52. | |
| 53. | | Sosna zwyczajna | 170 | | 53. | |
| 54. | | Klon jawor | 47 | | 54. | |
| 55. | | Klon jawor | 45 | krzywizna pnia | 55. | |
| 56. | | Grab pospolity | 54 | | 56. | |
| 57. | | Grab pospolity | 61 | | 57. | |
| 58. | | Topola osika | 110 | | 58. | |
| 59. | | Topola osika | 89 | | 59. | |
| 60. | | Buk zwyczajny | 92 | | 60. | |
| 61. | | Sosna zwyczajna | 61 | | 61. | |
| 62. | | 85 Płowce | Grab pospolity | 47 | | 62. |

| | | | | |
|-----|-----------------|-------------|--|-----|
| 63. | Sosna zwyczajna | 120 | | 63. |
| 64. | Sosna zwyczajna | 135 | | 64. |
| 65. | Buk zwyczajny | 56 | | 65. |
| 66. | Sosna zwyczajna | 58 | | 66. |
| 67. | Sosna zwyczajna | 110 | | 67. |
| 68. | Sosna zwyczajna | 94 | | 68. |
| 69. | Topola osika | 105 | | 69. |
| 70. | Sosna zwyczajna | 85 | | 70. |
| 71. | Grab pospolity | 75 | | 71. |
| 72. | Dąb szypułkowy | 92 | | 72. |
| 73. | Olcha szara | 87 | | 73. |
| 74. | Sosna zwyczajna | 120 | | 74. |
| 75. | Olcha szara | 75 | | 75. |
| 76. | Sosna zwyczajna | 110 | | 76. |
| 77. | Sosna zwyczajna | 130 | | 77. |
| 78. | Dąb szypułkowy | 47 | | 78. |
| 79. | Olcha szara | 92 | | 79. |
| 80. | Olcha szara | 75 | | 80. |
| 81. | Olcha szara | 51 | | 81. |
| 82. | Olcha szara | 49 | | 82. |
| 83. | Olcha szara | 47+42 | | 83. |
| 84. | Olcha szara | 45 | | 84. |
| 85. | Olcha szara | 50 | | 85. |
| 86. | Olcha szara | 65+52+52+41 | | 86. |
| 87. | Olcha szara | 67 | | 87. |

| | | | | | |
|------|--------------|----------------|-------|--------------|------|
| 88. | 85 Płowce | Olcha szara | 43 | | 88. |
| 89. | | Olcha szara | 72 | | 89. |
| 90. | | Olcha szara | 52+40 | | 90. |
| 91. | | Śliwa tarnina | 90 | zakrzaczenia | 91. |
| 92. | | Dąb szypułkowy | 81 | | 92. |
| 93. | | Śliwa tarnina | 62 | zakrzaczenia | 93. |
| 94. | | Śliwa tarnina | 45 | zakrzaczenia | 94. |
| 95. | | Klon jawor | 64+48 | | 95. |
| 96. | | Wierzba krucha | 85 | | 96. |
| 97. | | Olcha szara | 62 | | 97. |
| 98. | | Klon polny | 38+47 | | 98. |
| 99. | | Dąb szypułkowy | 98 | | 99. |
| 100. | | Dąb szypułkowy | 230 | | 100. |
| 101. | | Dąb szypułkowy | 110 | | 101. |
| 102. | | Dąb szypułkowy | 205 | | 102. |
| 103. | | Dąb szypułkowy | 74 | | 103. |

Pytanie:

Proszę o przedstawienie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania rowu krytego o średnicy 120 cm wraz z obsypką, podsypką i zasypką (pozycja przedmiarowa nr 14) w celu możliwości prawidłowej kalkulacji niniejszej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rów kryty o średnicy 120 cm (pozycja nr 14 w przedmiarze robót) został ujęty w dokumentacji projektowej w km 3+695 - 3+715.

Pytanie:

Proszę o przedstawienie tabeli elementów odwodnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada tabeli odwodnienia, ilości zostały obliczone na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek betonowych prefabrykowanych ze skrzydełkami jako umocnienia wlotu/wylotu przepustów (pozycje przedmiarowe nr: 11,13,15)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prefabrykowanych ze skrzydełkami.

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że drewno z wycinki należy do Wykonawcy i Wykonawca nie będzie obciążony ewentualnymi kosztami wykupu drewna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że drewno z wycinki należy do Wykonawcy i Wykonawca nie będzie obciążony ewentualnymi kosztami wykupu drewna.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.09.2022 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14. 3 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: **05 września 2022 r., godz. 10.00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **05 września 2022 r., godz. 11:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14. 3 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: **07 września 2022 r., godz. 10.00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **07 września 2022 r., godz. 11:30.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 04 października 2022 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06 października 2022 r.**

- A. Powyższa zmiana treści SWZ skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00311558/01 z dnia 2022-08-19 oraz zmiany terminów w postępowaniu o identyfikatorze f82bf861-1257-43c1-acce-a6f744418534 zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl/> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 05.08.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania:
<http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=2765&grp=13>
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu**

- B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

C. Załączniki

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas