

Sanok, dnia 06 października 2022 roku

Znak sprawy: GKI.271.27.2022

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok*”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytania z dnia 05.10.2022 r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie:

W załączonym przedmiarze robót występuje tylko 40 mb rur miedzianych fi 15 mm, natomiast próby szczelności obejmują ilość 506,00 mb.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozostały rurarz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Próby szczelności obejmują również już wykonane przez Zamawiającego elementy instalacji centralnego ogrzewania.

- B. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas