

GKI 271.09.01.2015

Sanok, 23.06.2015 r.

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Odpowiadając na otrzymane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerteż”, Gmina Sanok przesyła odpowiedź do pytanie, które stanowi integralną część SIWZ:

### **Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie kwestii systemu monitoringu do przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerteż. Czy chodzi o:

- jednokierunkowy system powiadamiania MRT – GSM działający w technologii GSM,
- system monitoringu i wizualizacji MRM – GPRS ze stacją dyspozytorską działający w technologii GPRS,
- system radiowy.

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć system monitoringu i wizualizacji GSM – GPRS ze stacją dyspozytorską działający w technologii GPRS.

**WÓJT GMINY SANOK**

*mgr Anna Hałas*