



AB 355

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SANOKU
 38 – 500 Sanok ul. Jezierskiego 39
LABORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ

tel.: 13 4633923
 fax: 13 4645765

e-mail: sanok@wsse.rzeszow.pl

NIP: 813-17-36-272

Nr konta: NBP O/Rzeszów 57 1010 1528 0013 3922 3100 0000

Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

➤ **Woda - bakteriologia**

- Ogólna liczba mikroorganizmów zdolnych do wzrostu
- Bakterie grupy coli
- Bakterie grupy coli termotolerancyjne
- *Escherichia coli*
- Przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyn (ostridia)
- Enterokoki kałowe (paciorkowce)
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami)
- *Legionella sp.*
- Gronkowce koagulazo-dodatnie

➤ **Woda - fizykochemia**

- Mętność [NTU]
- Jon amonowy
- Azotyny
- Azotany
- Barwa
- Chlorki
- Glin
- Mangan ogólny
- Żelazo
- Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (wartość ogólna)
- Wapń
- Chlorany
- Chloryny
- Fluorki
- Odczyn pH
- Przewodność elektryczna właściwa
- Siarczany

URZĄD GMINY SANOK

Nasz znak: OLS.LHK.9052.1.688.2015

Data sporządzenia sprawozdania: Sanok 2015-10-09

2015-10-16

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
 NUMER PRÓBKII Z REJESTRU 1351**

Skierowano do:

Nazwa klienta: *Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZGODA”*Adres: *38-507 Jurowce*

Próba pobrana zgodnie z: —

i dostarczona przez: *Zleceniodawcę*przy piśmie: — z dnia: *2015-10-07*Data pobrania /data przyjęcia próbki do laboratorium: — / *2015-10-07*Badanie rozpoczęto: *2015-10-07*Badanie zakończono: *2015-10-08*Miejsce pobrania próbki: *wodociąg*Cel badania: *określenie przydatności wody do spożycia*Materiał badany: *woda*Stan próbki w chwili przyjęcia: *próbka przydatna do badań*

Oznaczany parametr	Jednostka	NDW	Wynik badania	Niepewność wyniku badania	Procedura Badawcza
Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	—	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
<i>Escherichia coli</i>	jtk/100 ml	0	0	—	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

NDW – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie/Dopuszczalna Wartość określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z 06.04. 2007r. z późn. zm.)

W zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych badana próbka wody odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dn. 06.04.2007 r. z późn. zm.)

1. Wyniki badań odnoszą się do próbki dostarczonej w dniu podanym w sprawozdaniu.
2. W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi reklamacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Informuje się, że wyniki badań próbek pobranych przez zleceniodawcę lub inną osobę nieupoważnioną nie będą mogły być wykorzystane podczas urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Autoryzował:

Zatwierdził:

STARSZY ASYSTENT

mgr Jolanta Wiśniewska

KIEROWNIK
Laboratorium Higieny Komunalnej

mgr inż. Joanna Marek

Otrzymują:
 Adresat – 1 egz.
 a/a – 1 egz.