

GKI 271.06.01.2016

Sanok, 04.04.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiadając na otrzymane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „**Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzyglód oraz Tyrawa Solna**”, Gmina Sanok działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), przesyła odpowiedź do pytanie, które stanowi integralną część SIWZ:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1200.

Zbiorniki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż zbiorniki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1200.

WZIT GMINY SANOK
Ingr Anna Kulas